

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司		
申請人地址	新北市土城區中山路1號9樓	電話	02-22671234
製造人名稱	久鑫科技股份有限公司		
製造人地址	新北市土城區中山路1號9樓	電話	02-22671234
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	防爆接線盒 THT-2JG03401241P00		
防爆規格標示	Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIIC T85°C Db		
型式檢定合格字號	工電(2013)第 00414X 號		
第一次發證日期	中華民國 102 年 07 月 29 日		
展延發證日期	中華民國 111 年 08 月 02 日		
有效期限	中華民國 111 年 07 月 29 日 至 114 年 07 月 28 日		
<p>1. 依據標準： CNS 3376-0 : 2014 ; CNS 3376-1 : 2008 ; IEC 60079-31 : 2013 。</p> <p>2. 電氣規格： 600 Vac , 20 A 。</p> <p>3. 適用周溫： -20°C ~ +40°C 。</p> <p>4. 主要組成： 接線盒上蓋、接線盒本體、矽膠墊片、端子台。</p> <p>5. 同一型式： THT-2JG01201241H00、THT-2JG03401241H00、 THT-2JM02001241H00、THT-2JM02501241H00、 THT-2JN01201241H00、THT-2JN03401241H00、 THT-2JG01201241I00、THT-2JG03401241I00、 THT-2JM02001241I00、THT-2JM02501241I00、 THT-2JN01201241I00、THT-2JN03401241I00、 THT-2JG01201241J00、THT-2JG03401241J00、 THT-2JM02001241J00、THT-2JM02501241J00、 THT-2JN01201241J00、THT-2JN03401241J00、 THT-2JG01201241K00、THT-2JG03401241K00、 THT-2JM02001241K00、THT-2JM02501241K00</p>			

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2013)第 00414X 號

申請人名稱

久鑫科技股份有限公司

THT-2JN01201241K00、THT-2JN03401241K00、
THT-2JG01201241L00、THT-2JG03401241L00、
THT-2JM02001241L00、THT-2JM02501241L00、
THT-2JN01201241L00、THT-2JN03401241L00、
THT-2JG01201241M00、THT-2JG03401241M00、
THT-2JM02001241M00、THT-2JM02501241M00、
THT-2JN01201241M00、THT-2JN03401241M00、
THT-2JG01201241N00、THT-2JG03401241N00、
THT-2JM02001241N00、THT-2JM02501241N00、
THT-2JN01201241N00、THT-2JN03401241N00、
THT-2JG01201241P00、THT-2JG03401241P00、
THT-2JM02001241P00、THT-2JM02501241P00、
THT-2JN01201241P00、THT-2JN03401241P00。

6.特殊條件：檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用合格的電纜入口保護裝置以維持設備保護型式之完整性。

7.例行試驗：產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對本設備外殼逐一實施過壓試驗，試驗壓力為 1175 kPa，持壓時間至少 10 s。

8.發行版次：

第 1 次發行 (A1020037-2)	(102-07-29)
第 2 次發行 (A1040079)	(104-12-17/105-02-01)
第 3 次發行 (A201600133)	(105-04-14)
第 4 次發行 (B201900205)	(108-07-01)
第 5 次發行 (B202200344)	(111-08-02)

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號