

# 防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司		
申請人地址	新北市土城區中山路1號9樓	電話	02-22671234
製造人名稱	久鑫科技股份有限公司		
製造人地址	新北市土城區中山路1號9樓	電話	02-22671234
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	防爆接線盒 THT-2JG03401241G00		
防爆規格標示	Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db		
型式檢定合格字號	工電(2013)第 00413X 號		
第一次發證日期	中華民國 102 年 07 月 29 日		
展延發證日期	中華民國 111 年 08 月 02 日		
有效期限	中華民國 111 年 07 月 29 日 至 114 年 07 月 28 日		

1. 依據標準： CNS 3376-0 : 2014 ; CNS 3376-1 : 2008 ; IEC 60079-31 : 2013 。
2. 電氣規格： 600 Vac , 20 A 。
3. 適用周溫： -20°C ~ +40°C 。
4. 主要組成： 接線盒上蓋、接線盒本體、密封環、端子台 。
5. 同一型式： THT-2JG01201241000、THT-2JG03401241000、  
THT-2JM02001241000、THT-2JM02501241000、  
THT-2JN01201241000、THT-2JN03401241000、  
THT-2JG01201241A00、THT-2JG03401241A00、  
THT-2JM02001241A00、THT-2JM02501241A00、  
THT-2JN01201241A00、THT-2JN03401241A00、  
THT-2JG01201241B00、THT-2JG03401241B00、  
THT-2JM02001241B00、THT-2JM02501241B00、  
THT-2JN01201241B00、THT-2JN03401241B00、  
THT-2JG01201241C00、THT-2JG03401241C00、  
THT-2JM02001241C00、THT-2JM02501241C00

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



# 防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2013)第 00413X 號

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司
THT-2JN01201241C00、THT-2JN03401241C00、 THT-2JG01201241D00、THT-2JG03401241D00、 THT-2JM02001241D00、THT-2JM02501241D00、 THT-2JN01201241D00、THT-2JN03401241D00、 THT-2JG01201241E00、THT-2JG03401241E00、 THT-2JM02001241E00、THT-2JM02501241E00、 THT-2JN01201241E00、THT-2JN03401241E00、 THT-2JG01201241F00、THT-2JG03401241F00、 THT-2JM02001241F00、THT-2JM02501241F00、 THT-2JN01201241F00、THT-2JN03401241F00、 THT-2JG01201241G00、THT-2JG03401241G00、 THT-2JM02001241G00、THT-2JM02501241G00、 THT-2JN01201241G00、THT-2JN03401241G00。	
6.特殊條件：	檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用合格的電纜入口保護裝置以維持設備保護型式之完整性。
7.例行試驗：	產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對本設備外殼逐一實施過壓試驗，試驗壓力為 915 kPa，持壓時間至少 10 s。
8.發行版次：	第 1 次發行 (A1020037-1) (102-07-29) 第 2 次發行 (A1040078) (104-12-17/105-02-01) 第 3 次發行 (A201600132) (105-04-14) 第 4 次發行 (B201900204) (108-07-01) 第 5 次發行 (B202200343) (111-08-02)

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號