

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司		
申請人地址	新北市土城區中山路1號9樓	電話	02-22671234
製造人名稱	久鑫科技股份有限公司		
製造人地址	新北市土城區中山路1號9樓	電話	02-22671234
型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	防爆監視器 THTC1203ABLZEZ6		
防爆規格標示	Ex d IIB+H ₂ T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db		
型式檢定合格字號	(ITRI) 2017 第 07-00275 號		
第一次發證日期	中華民國 106 年 12 月 14 日		
展延發證日期	中華民國 109 年 11 月 12 日		
有效期限	中華民國 109 年 12 月 14 日 至 112 年 12 月 13 日		
<p>1. 依據標準： CNS 3376-0: 2014；CNS 3376-1: 2008；IEC 60079-31: 2013。</p> <p>2. 電氣規格： 48 Vdc、5.6 W、IP66。</p> <p>3. 適用周溫： -20°C~+40°C。</p> <p>4. 主要組成： 本體、接線蓋、玻璃框、玻璃、墊圈、監視器(MR8322 或 C2-T2533)、電纜接頭。</p> <p>5. 同一型式： THTC1203ABTZEZ4。</p> <p>6. 例行試驗： 產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對本設備外殼逐一實施過壓試驗，試驗壓力為 400 kPa，持壓時間至少 10 秒。</p> <p>7. 發行版次： 第 1 次發行 (B201700165) (106-12-14) 第 2 次發行 (B202000418) (109-11-12) 第 3 次發行 (A1110071) (111-09-21)</p>			

財團法人 工業技術研究院
新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號

