

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司		
申請人地址	新北市土城區忠誠路 113 號 5 樓	電話	02-22689570
製造人名稱	久鑫科技股份有限公司		
製造人地址	新北市土城區忠誠路 117 號 5 樓	電話	02-22689570
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	泛用型防爆 LED 燈 THTE1605BBFCAA6		
防爆規格標示	Ex nR IIC T5 Gc Ex tb IIIC T100°C Db		
型式檢定合格字號	(ITRI)2017 第 07-00011 號		
第一次發證日期	中華民國 106 年 01 月 13 日		
展延發證日期	中華民國 年 月 日		
有效期限	中華民國 106 年 01 月 13 日 至 109 年 01 月 12 日		
備註：(A201600341)			
1.依據標準： CNS 3376-0 (2014)；CNS 3376-15 (2002)；IEC 60079-31: 2013。			
2.電氣規格： 100~220 Vac、單相、16 W、0.16~0.07 A、50/60 Hz、IP67、 熱絕緣等級 A。			
3.適用周溫： -20°C~+50°C。			
4.主要組成： 本體、連接頭、套筒、壓栓、墊片、接線蓋、玻璃蓋、墊圈、 E27 燈座、LED 燈泡、電纜接頭。			
5.同一型式： THTE1605ABFC1A4、THTE1605ABFC2A3、 THTE1605BBFWAA6、THTE1605ABFW1A4、 THTE1605ABFW2A3。			
6.特殊條件： 無。			
7.例行試驗： 無。			



財團法人 工業技術研究院

勞動部認可
勞職授字第 1040200058 號