

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司		
申請人地址	新北市土城區忠承路 113 號 5 樓	電話	02-22689570
製造人名稱	久鑫科技股份有限公司		
製造人地址	新北市土城區忠承路 117 號 5 樓	電話	02-22689570
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	泛用型防爆 LED 燈 THT-2LA100d52C1102		
防爆規格標示	Ex d IIC T5 Gb Ex tb IIIC T100°C Db		
型式檢定合格字號	工電(2015)第 00373 號		
第一次發證日期	中華民國 104 年 12 月 31 日		
展延發證日期	中華民國 年 月 日		
有效期限	中華民國 104 年 12 月 31 日 至 107 年 12 月 30 日		

1. 依據標準： CNS 3376-0 (2014)；CNS 3376-1 (2008)；IEC 60079-31: 2013。
2. 電氣規格： 220 Vac、單相、50/60 Hz、0.52 A、100 W、絕緣等級 A、IP67。
3. 適用周溫： -20°C~+40°C。
4. 主要組成： 本體(鋁合金/ADC12)、頂蓋(鋁合金/ADC12)、玻璃、玻璃蓋、LED 模組、壓敏模組、電纜接頭。
5. 同一型式： THT-2LA80Wd52C1102、THT-2LA60Wd52C1102、
THT-2LA100d51C1102、THT-2LA80Wd51C1102、
THT-2LA60Wd51C1102、THT-2LA100d53C1102、
THT-2LA80Wd53C1102、THT-2LA60Wd53C1102、
THT-2LA100d5CC1102、THT-2LA80Wd5CC1102、
THT-2LA60Wd5CC1102、THT-2LA100d59C1102、
THT-2LA80Wd59C1102、THT-2LA60Wd59C1102、
THT-2LA100d52W1102、THT-2LA80Wd52W1102、
THT-2LA60Wd52W1102、THT-2LA100d51W1102、
THT-2LA80Wd51W1102、THT-2LA60Wd51W1102

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2015)第 00373 號

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司
<p>THT-2LA100d53W1102、THT-2LA80Wd53W1102、 THT-2LA60Wd53W1102、THT-2LA100d5CW1102、 THT-2LA80Wd5CW1102、THT-2LA60Wd5CW1102、 THT-2LA100d59W1102、THT-2LA80Wd59W1102、 THT-2LA60Wd59W1102、THT-2KA95Wd52C1102、 THT-2KA50Wd52C1102、THT-2KA95Wd56C1102、 THT-2KA50Wd56C1102、THT-2KA95Wd52W1102、 THT-2KA50Wd52W1102、THT-2KA95Wd56W1102、 THT-2KA50Wd56W1102、THT-2KA95Wd51C1102、 THT-2KA75Wd51C1102、THT-2KA65Wd51C1102、 THT-2KA75Wd52C1102、THT-2KA65Wd52C1102、 THT-2KA95Wd59C1102、THT-2KA75Wd59C1102、 THT-2KA65Wd59C1102、THT-2KA95Wd51W1102、 THT-2KA75Wd51W1102、THT-2KA65Wd51W1102、 THT-2KA75Wd52W1102、THT-2KA65Wd52W1102、 THT-2KA95Wd59W1102、THT-2KA75Wd59W1102、 THT-2KA65Wd59W1102、THT-2DA100d51C1102、 THT-2DA90Wd51C1102、THT-2DA80Wd51C1102、 THT-2DA60Wd51C1102、THT-2DA100d52C1102、 THT-2DA90Wd52C1102、THT-2DA80Wd52C1102、 THT-2DA60Wd52C1102、THT-2DA100d59C1102、 THT-2DA90Wd59C1102、THT-2DA80Wd59C1102、 THT-2DA60Wd59C1102、THT-2DA100d51W1102、 THT-2DA90Wd51W1102、THT-2DA80Wd51W1102、 THT-2DA60Wd51W1102、THT-2DA100d52W1102、 THT-2DA90Wd52W1102、THT-2DA80Wd52W1102、 THT-2DA60Wd52W1102、THT-2DA100d59W1102、 THT-2DA90Wd59W1102、THT-2DA80Wd59W1102、 THT-2DA60Wd59W1102。</p>	

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2015)第 00373 號

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司	
6.特殊條件：	無。	
7.例行試驗：	產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對本設備外殼逐一實施過壓試驗，試驗壓力為 958 kPa，持壓時間至少 10 秒。	
8.引用報告：	引用德國 TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (TÜV Rheinland) 核發之 IECEx 驗證合格證明(證號：IECEx TUR 14.0019X)，以及相關測試報告(編號：DE/TUR/ExTR14.0019/01)實施查核，證書有效期限為三年。(引用部分僅為 IEC 60079-1 部分)	
9.發行版次：	第 1 次發行 (A201500187)	(105-01-05)
	第 2 次發行 (A1050100)	(105-12-15)
	第 3 次發行 (A1050170)	(106-01-10)
	第 4 次發行 (A1060135)	(107-01-23)

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號