

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	9F., No. 1, Zhongshan Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23680, Taiwan TOP HI-TECH CO., LTD.	
製造者	9F., No. 1, Zhongshan Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23680, Taiwan TOP HI-TECH CO., LTD.	
品名	特殊環境用 防爆形LED照明器具	
型式の名称	THTH1512ANKC2U0 (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	非点火防爆構造 (nR)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IICT6 Gc	
防爆記号	Ex nR IICT6 Gc	
適用基準	工場電気設備防爆指針 (国際整合技術指針) JNIO SH-TR-46-1 及び 8:2015 ルーチン試験 (QAR) 適用	
定格	電源 AC 220V 定格電力 200W 周囲温度 -20℃~+40℃ (同一型式は別表のとおり)	
使用条件	1. 容器を開けてはならない。 2. 静電気帯電の危険あり。取扱説明書を参照すること。 3. 本機器はテストポートを持たない。	
型式検定合格番号	第 TC22469X 号	
	有効期間	型式検定者の所属及び氏名
	2019年 2月28日から 2022年 2月27日まで	試験部 後藤 隆
	2022年 2月28日から 2025年 2月27日まで	試験部 後藤 隆
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2019年 2月28日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長

同一型式一覧表

型式の名称						定格			
						電源	定格電力	周囲温度	
THTH1512	A	N	K	C	1	N0	AC 110V	140 W	-20°C ~ +40°C
						Q0		160 W	
						S0		180 W	
						U0		200 W	
					2	N0	AC 220 V	140 W	
						Q0		160 W	
						S0		180 W	
						U0		200 W	

表中の は供試品を示す。